



Dipl.-Ing. Marlin Gerdes Berater Ingenieur für Bauwesen IKBAuNW
 Staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz
 Am Alten Hof 26 51519 Odenthal Tel 02174-40982+40021 Fax 02174-40023

0783 - Bildungswerkstatt 30. Juli 2009 12:45:20

ENEV - E N D E R G E B N I S

Jahres-Primärenergiebedarf Q _{prim} bezogen auf die Gebäudenutzfläche	189.7 [kWh/m²a]
maximal zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf:	481.8 [kWh/m²a]
spezifischer Transmissionswärmeverlust H _t der Gebäudehüllfläche	0.362 [W/m²K]
maximal zulässiger spezifischer Transmissionswärmeverlust:	0.872 [W/m²K]

die maximal zulässigen Grenzwerte werden eingehalten.



EnEV 2007

ergebnis

stadt rösrath - fachbereich 6 - immobilien-service - hauptstrasse 229 - 51503 rösrath

voigtländer architekten - strassen 29 - 51429 bergisch gladbach - tel 02204 / 83839 - www.architekten-voigtlaender.de - architekten@fj-voigtlaender.de