

Fenster geschlosen/offen – CO2 Konzentration

Konstruktionsart	Fallbeispiel permanent geschlossene Fenster	Fallbeispiel mit öffnen der Fenster	
CO2 – Konzentration			Differenz
[ppm] x 10 ⁻³	Zeit in Stunden [h]		[h]
φ > 3	341,5	0	341,5
2 < φ < 3	5.286,5	290	4.996,5
2 < φ < 1	3.131,5	5.642	2.510,5
1 < φ < 0	0	2.828,5	2.828,5