- Reduzierung des Wärmeenergiebedarfs durch nutzungsbezogene Staffelung der Temperaturzonen
- Heiz- und kühllastbezogene Kombinierungsmöglichkeit bzw. bauliche Trennung der Temperatur Zonen entsprechend der unterschiedlichen Nutzungsanforderungen
- Orientierung der Geäudeflügel nach Heiz- bzw. Kühlbedarf der Nutzung
- Optimierung Verhältnis Wärmeenergiegewinn / Kühlung / Belichtung
- Minimierung der haustechnischen Anlagen und der laufenden Energieaufwendungen

ca. 8°C - 14°C - Ausstellung, Education Wing

ca. 18°C - Kino, Konferenzbereich

ca. 20°C - Büroräume

Tempereturzonen