

# ZERTIFIKAT

über die Qualität der luftdichten Gebäudehülle

Das Gebäude / Objekt

**Einfamilienhaus  
Katzengasse 18  
50735 Köln**

hat bei der Luftdurchlässigkeitsmessung am

**16.12.2021**

folgenden Wert für den volumenbezogenen Leakagestrom erzielt

**n50 = 1,1 1/h**

Hinweis: Das Messergebnis schließt (verdeckte) Mängel nicht aus.

Der nach Energieeinsparverordnung (EnEV) zulässige Grenzwert beträgt:

bei Gebäuden ohne raumluftechnischen Anlagen: 3,0 1/h

bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen: 1,5 1/h

**Die Anforderungen der EnEV werden erfüllt.**

**Kempen, 20.12.2021**

Ort, Datum

**Felix Schreiner**

Prüfer



Unterschrift