

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen. Abweichungen oder Bedenken gegen die geplante Ausführung, wie auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstige Ausführungsunterlagen sind mit der Bauleitung vor der Dachaufbau Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen gilt der jeweilige größere Maßstab, bzw. das aktuellere Datum. U <u>< </u>0,13 W/m²K -- cm Bitumendachbahn 16-34 cm Wärmedämmung, **Ansicht** Gefälledämmung WLS 035 0,5 cm bituminöse Abdichtung M 1:20 Stahlbetondecke 20 cm Aluminiumverbundplatte **U-Profil** BFU 100 15 mm [/]15/35 5.8 17⁵ 19⁵ Holzkeil nicht durchgehend + 4,78⁵ OK Attika dazwischen 4 cm Dämmung + 4,785 OK Attika min 3 % + 4,60 OK + 4,60 OK/ UK Alucobond 6 cm 2 % ∑+ 4,06 OK RD∡ Entwässerung DN 100 +3,86 UK RD + 3,86 UK RD Wandaufbau 4 mm Aluminiumverbundplatte Luftschicht 40 mm Wärmedämmung MiWo WLS 035 220 mm Mauerwerk KS 240 mm + 3,33 UK FD abgehängte Decke Betonsturz 24 x 30 Raffstore Aluminiumlamellen + 2,48 OK Rechteckrohr + 2,51 UK ST F 0.06 F 0.06 Fenster Aluminium 0.09 -Raffstore Aluminiumlamellen-Dreischeiben-Isolierverglasung Flur 2 U-Wert Fenster ≤ 0,70 W/m²K Fensterbank Aluminium Bodenaufbau Oberbelag Linoleum 1,0 cm Zementestrich 6 cm Trittschalldämmung 3 cm Wärmedämmung EPS WLS 035 8 cm 1 cm bituminöse Abdichtung /24// **~22**Û 20 cm Betonsohle PE-Folie -- cm 12 cm XPS WLS 035 -- cm Sauberkeitsschicht - 0,02 OK G φ +/- 0,00 OK FF" Oberbelag +/- 0,00 OK FF - 0,02 OK G 2% 🕇 0,19 OK RF₹₽₩ 19 Faserzementplatte 40 cm, 20 Befestigung mit Wandhaltern 1,88⁵ 2 Isokimmstein 1,61 /50/ Bitumenanstrich BRH: 0,90 innen Fensterbank Multiplex 30 mm Sauberkeitsschicht Grundriss - 1,09 UK_{Fundament} M 1:20 1,77

Schnitt

M 1:20





Bauherr:

Hansestadt Stade

Fachbereich Stadtplanung und Hochbau Abteilung Gebäudewirtschaft (GWS) Hagedorn 6 21682 Stade 04141 401-175 GWS@stadt-stade.de

Unterschrift Bauherr:

Neubau Mensa

Objekt:

Realschule Camper Höhe Timm-Kröger-Straße 15 21680 Stade

Projekt Nr.:

21 09 00

Architekt:

schneider architekten GmbH & Co. KG

andreas

Kohlhökerstraße 61 | 28203 Bremen office@schneider-architekten.de www.schneider-architekten.de Tel. 0421.434137-0 | Fax 0421.434137-2

Unterschrift Architekt:

TGA Planung

Heizung, Sanitär:

Lüftung:

Ebel & Co. Engineering GmbH Claus-von-Stauffenberg-Weg 29 21684 Stade

Ingenieurbüro Andreas Krampitz

Schulstraße 1a

21698 Harsefeld

Gebäudewirtschaft Stade

Fachplanung Lüftung Hagedorn 6, 21682 Stade

Planungsstand:

Ausführungsplanung

Planinhalt:

Fassadenschnitt Küche

02.06.2022

1:20 / A2

21 09 00-05-30 c