



Rahmenverlängerung Schiebetür  
Phonoterm

**ACHTUNG:**  
Im Bereich von Balkonen sind  
zum Anschluss der Balkonkonstruktion  
Löcher vorzusehen!

Anschlussteil im Hintergrund

Aluminium  
GFK

1. EPDM-Bahn mit Kompriband  
und Schwelle verpresst!

Rost 25 mm

Entkopplungselement 15 mm  
Typ Regupol Sound and Drain 22  
nach Ang. Akustik

Lage Brandschutzblech  
Bereich Fassade  
Abstand Außenkante Holz: 3,0 cm

T-Stahl 60x60 mm  
an Stahlträger geschweißt  
zur Lagerung des Rostes

EPDM-Bahn diffusionsdicht  
nach Montage der Knaggen  
luftdicht einkleben  
+ an Schwelle dicht verwahren!

Gitterrost 20 mm  
Sichtschutz von unten  
Balkonebenträger  
IPE 160, S235  
Balkonhauptträger  
HEB 160, S235

Schutzblech  
Aufkantung hinter Führungsschiene

EPDM-Bahn diffusionsoffen  
mit Fassadenbahn dicht verwahren!

Überlappung + Verklebung  
beider EPDM-Bahnen  
mind. 15 mm

Schwerlastkonsolen  
zur Montage HST  
(punktuell)