

DIN

4701-10

# GUTACHTEN

Der sachverständige Gutachter, die

**e-on** | Engineering

bescheinigt, dass  
das Wärmeversorgungssystem „Verbundnetz“  
des Unternehmens:

E.ON Fernwärme GmbH

für das Jahr 2008  
einen Primärenergiefaktor nach DIN 4701-10 mit der  
Änderung A1 von

$$f_{PE,WW} = 0,596$$

erreicht hat.  
Die Wärmebereitstellung im „Verbundnetz“  
erfolgte zu

**98,9 %**

aus Kraft-Wärme-Kopplung.

Gelsenkirchen, am 15.05.2009

*i.A. Dirk Behrens*

Dirk Behrens  
E.ON Engineering GmbH  
Alexander-von-Humboldt-Straße 1  
45896 Gelsenkirchen



Primärenergiefaktor eines Wärmeversorgungssystems