



Bautechnikverordnung erfüllt  
automatisch geprüft am 19.04.2018

Neubauplanung  
ZEUS-Nr.: 57010.18.104124.02  
Assistenten-Nr.: BPF18.17777.9294

## zur Vorlage im Baubewilligungsansuchen

Gebäudekategorie: Pension

### Errichtung

PLANUNG

Salzburger Bautechnikverordnung (S.BTV 2016)

BauwerberIn Jugendgästehaus Gerlosplatte GmbH	Ganzes Gebäude	Ja
Objektadresse Hochkrimml 5743 Krimml	Zu-/Aufbau	Nein
Einlagezahl: keine Angabe	Denkmalschutz	Nein
Grundbuch: Krimml	Sonstiger Schutz	Nein
Grundstücks-Nr.: 386/4		

Die baurechtlichen Anforderungen lt. Salzburger Bautechnikverordnung (S.BTV 2016) an die Gesamtenergieeffizienz aus dem Energieausweis sind erfüllt.

#### Energieausweis-BerechnerIn

Vorname, Name

Ing. Denis Gappmaier

Name der jur. Person

Ingenieurbüro Gappmaier

Energieausweis Ausstellungsdatum

19.04.2018

#### Baubehörde

Verhandelnde Baubehörde

Gemeinde: Krimml

Aktenzahl

#### VerfasserIn der Planungsunterlagen

Vorname, Name

Firma

lechner - lechner - lechner ZT gmbh

Straße, Hausnr

Priesterhausgasse 18

PLZ und Ort

5020 Salzburg

#### Planungsunterlagen

Bezeichnung der Pläne die dem Baubewilligungsansuchen zugrunde liegen und für die Berechnung des Energieausweises herangezogen wurden.

Plan-Nr Erstell-Datum Beschreibung

1-19	09.04.2018	Einreichplan



Bautechnikverordnung erfüllt  
automatisch geprüft am 19.04.2018

Neubauplanung  
ZEUS-Nr.: 57010.18.104124.02  
Assistenten-Nr.: BPF18.17777.9294

# Energieausweis-Prüfergebnis

Gebäudekategorie: Pension

Errichtung

PLANUNG

Salzburger Bautechnikverordnung (S.BTV 2016) Es wird darauf hingewiesen, dass nur die angeführten Werte automatisch geprüft wurden.

Projektbezeichnung <b>Jugendgästehaus Gerlosplatte OG1,OG2,DG dezentrale WB</b>		
Objektadresse	Art der Lüftung	Natürliche Lüftung
Hochkrimml	Baujahr	2018
5743 Krimml	Brutto-Grundfläche *	2.658,19 m <sup>2</sup>
Einlagezahl: keine Angabe	Brutto-Rauminhalt *	10.276,36 m <sup>3</sup>
Grundbuch: Krimml	Gebäude-Hülle *	2.795,66 m <sup>2</sup>
Grundstücks-Nr.: 386/4	Ganzes Gebäude	Ja
Energieausweis-BerechnerIn	Zu-/Aufbau	Nein
Ing. Denis Gappmaier	Denkmalschutz	Nein
Ingenieurbüro Gappmaier	Sonstiger Schutz	Nein
	* gem. ÖNorm B 1800	

Die baurechtlichen Anforderungen lt. Salzburger Bautechnikverordnung (S.BTV 2016) an die Gesamtenergieeffizienz aus dem Energieausweis sind erfüllt.

<b>Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz</b>			lt. Salzburger Bautechnikverordnung (S.BTV 2016)	
Transmission	LEK <sub>T</sub>	14,25 <=	22	erfüllt
Primärenergieindikator	P <sub>i</sub> -Wert	49,44 <=	50	bis 1. Jan. 2021 erfüllt
Baustoff-Primärenergieindikator	B <sub>i30</sub>	-15,45		
Nachhaltigkeits-Primärenergieindikator	N <sub>i30</sub>	33,99		
<b>Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile</b>			lt. OIB Richtlinie 6 (Ausgabe 2015)	
U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient)			erfüllt	
R-Werte (Wärmedurchlasswiderstand)			erfüllt	
<b>Anforderungen an das Energiesystem</b>			lt. OIB Richtlinie 6 (Ausgabe 2015)	
Vorlauftemperatur max. 55 °C			-	
Rückauftemperatur max. 40 °C			-	
Zentrale Wärmebereitstellungsanlage			nicht erfüllt	
Strom-Eigenerzeugung von mindestens 2 kWh/m <sup>2</sup> BGF			erfüllt	
<b>Hocheffizientes alternatives Energiesystem</b>			lt. Salzburger BaupolG 1997	
Stromdirekt, Strom, Photovoltaikanlage 31,50 kW <sub>p</sub>			erfüllt	



## AGWR II - Datenerhebung

### Auszug relevanter Energieausweisdaten

#### Energieausweis

ZEUS-Nr.: 57010.18.104124.02

#### Punkt 5: Gebäudeinformationen

Energiekennzahl (spezifischer Heizwärmebedarf): 14,50 kWh/m<sup>2</sup>a

#### Punkt 6: Beheizung - Wärmebereitstellung

Dezentral

#### Punkt 6a: Wärmebereitstellungssystem

#### Punkt 6b: Wärmeabgabesystem

Sonstiges Wärmeabgabesystem

#### Punkt 6c: Art des Brennstoffes bzw. Energieträgers

Strom

#### Punkt 7: Warmwasser-Wärmebereitstellung

Zentral

#### Punkt 7a: Warmwasser - Art der Warmwasserbereitung

#### Punkt 8: Art der Belüftung

Natürliche Lüftung