



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der



für das geplante

– Wärmenetz „SAP SE Walldorf“ –

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß
AGFW-FW 309-1 wurde auf Basis von Planungsdaten

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,10$$

ermittelt.

Datenbasis: Planungsdaten der ENTEC Ingenieur GmbH (Stand 18.04.2016)

Prüfbericht: IS-AN3-STG – 600 123 804

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 17.04.2023.**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-183



Dipl.-Ing. Friedrich Heeß
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-185