

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0672-CPR-0050

Gemäß der *Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011* (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für

das/die Bauprodukt/e

Obentürschließer

**„GEZE TS 4000“, „GEZE TS 4000 S“ und
„GEZE TS 4000 EN 5-7“**

mit der Klassifizierung gemäß der Anlage 1 zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht unter
dem Namen oder der
Marke

**GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg**

hergestellt im/in den
Herstellwerk/en

Werk 01

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der
harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend System

1

für die in diesem Zertifikat erklärte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

zu gewährleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **23.10.2017** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.



Stuttgart, 19.12.2024

Bramborg-Kramer

Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11027-05-00

Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0050

Klassifizierung der Türschließer einschließlich ihrer zugehörigen Montagevarianten

GEZE TS 4000

(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	6 1	1	1	3
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 4000

(Kopfmontage / Bandgegenseite)

EN 1154

4	8	6 1	1	1	3
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 4000

(Parallelarmmontage / Bandgegenseite)

EN 1154

3	8	6 1	1	1	3
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 4000 S

(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	6 2	1	1	3
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 4000 S

(Kopfmontage / Bandgegenseite)

EN 1154

4	8	6 2	1	1	3
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 4000 EN 5-7

(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	7 5	1	1	3
---	---	--------	---	---	---

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, dass der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

Stuttgart, den 19.12.2024

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

Bramborg-Kramer

(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle

