



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
 Rollläden • shutters  
 Türen + Tore • doors  
 Fassaden • curtain walling  
 Baubeschläge • building hardware

## KURZBERICHT NR. 16/12-A573-K39

Version 1.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

**Antragsteller** ROMA KG  
 Ostpreußenstraße 9  
 89331 Burgau

**Bauart** Rollladenkasten aus Polyurethan (PUR)

**Produktbezeichnung** PURO 2.XR RS

**Maße** Kastenhöhe: ca. 260 mm  
 Kastentiefe: ca. 420 mm  
 Kastenbreite: ca. 1230 mm  
 (Gutachtliche Übertragung der Ergebnisse  $R_w$  in dB auf Basis der durchgeführten Messungen)

**Prüfbericht** Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B3 Version 3.de vom 29.05.2017

**Ergebnis** Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$  gemäß Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B3 Version 3.de vom 29.05.2017 und der darin enthaltenen Gutachtlicher Stellungnahme



Gutachtliche Übertragung der Schalldämm-Maße auf weitere Kastengrößen R in (dB)			
System	Kastengröße	Standard	
		Panzer oben	Panzer unten
PURO 2.XR RS	420x260	43	42

**Gültigkeit** Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

*Matthias Demmel*

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen  
 29.05.2017

*Michael Ewald*

Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald  
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 AG Traunstein HRA 8871  
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
 phG PfB Verwaltungs GmbH  
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
 www.pfb-rosenheim.de  
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
 Steuer-Nr.: 156/172/13009  
 USt-IdNr.: DE245353602



Anerkannte Prüfstelle  
 Landesbauordnung  
**BAY 33**  
 Notified Body  
**No. 1644**