



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
Rollläden • shutters  
Türen + Tore • doors  
Fassaden • curtain walling  
Baubeschläge • building hardware

## KURZBERICHT NR. 16/12-A573-K37

Version 1.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

### Antragsteller

ROMA KG  
Ostpreußenstraße 9  
89331 Burgau

### Bauart

Rollladenkasten aus Polyurethan (PUR)

### Produktbezeichnung

PURO 2.XR RS

### Maße

Kastenhöhe: ca. 260 mm  
Kastentiefe: ca. 300 mm  
Kastenbreite: ca. 1230 mm  
(Gutachtliche Übertragung der Ergebnisse  $R_w$  in dB  
auf Basis der durchgeführten Messungen)

### Prüfbericht

Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B3 Version 3.de vom 29.05.2017

### Ergebnis

Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$  gemäß Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B3  
Version 3.de vom 29.05.2017 und der darin enthaltenen Gutachtlicher  
Stellungnahme



Gutachtliche Übertragung der Schalldämm-Maße auf weitere Kastengrößen R in (dB)			
System	Kastengröße	Standard	
		Panzer oben	Panzer unten
PURO 2.XR RS	300x260	44	43

### Gültigkeit

Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen  
29.05.2017

Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald  
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
AG Traunstein HRA 8871  
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
phG PfB Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
www.pfb-rosenheim.de  
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
Steuer-Nr.: 156/172/13009  
UST-IdNr.: DE245353602



Anerkannte Prüfstelle  
Landeshauptstadt  
BAY 33



Notified Body  
No. 1644