



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
Rollläden • shutters  
Türen + Tore • doors  
Fassaden • curtain walling  
Baubeschläge • building hardware

## PRÜFZEUGNIS Nr. 16/06-A265-Z1

Version 1.de

Prüfung der Luftdichtheit der Anbindungsprofile nach ift-Richtlinie AB-02/1, ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen zwischen Blendrahmen und Anbindungsprofil

**Antragsteller** ROMA KG  
Ostpreußenstraße 9  
89331 Burgau

**Bauart** Anbindungsprofile für Rollladenkästen aus Kunststoff und Dämmmaterial

**Produktbezeichnung** PURO 2

**Klassifizierung** gemäß Prüfbericht Nr. 16/06-A265-B1

Variante	$a_{sb}$
geschraubt	$0,03 \text{ m}^3/[(\text{hmdaPa})^{0,92}]$
geklipst	$0,01 \text{ m}^3/[(\text{hmdaPa})^{0,65}]$
Aluminium-Anbindungsprofil	$0,03 \text{ m}^3/[(\text{hmdaPa})^{1,00}]$

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen  
24.02.2017

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger  
Sachbearbeiter