



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

KURZBERICHT NR. 16/12-A573-K9

Version 2.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

Antragsteller ROMA KG
 Ostpreußenstraße 9
 89331 Burgau

Bauart Rollladenkasten aus Polyurethan (PUR)

Produktbezeichnung PURO 2

Maße Kastenhöhe: ca. 250 mm
 Kastentiefe: ca. 360 mm
 Kastenbreite: ca. 1230 mm
 (Gutachtliche Übertragung der Ergebnisse R_w in dB auf Basis der durchgeführten Messungen)

Prüfbericht Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B1 Version 2.de vom 08.05.2017


Ergebnis Bewertetes Schalldämm-Maß R_w gemäß Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B1 Version 2.de vom 08.05.2017 und der darin enthaltenen Gutachtlichen Stellungnahme



Gutachtliche Übertragung der Schalldämm-Maße auf weitere Kastengrößen R in (dB)			
System	Kastengröße	Standard	
		Panzer oben	Panzer unten
PURO 2	360x250	38	44


Gültigkeit

Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen


 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 08.05.2017


 Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS
 Steuer-Nr.: 156/172/13009
 USt-IdNr.: DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
 BAY 33
 Notified Body
 No. 1644