



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PR Ü F Z E U G N I S Nr. 16/06-A265-Z2

Version 1.de

Prüfung der Luftdichtheit von Rollladenkästen nach ift-Richtlinie AB-02/1

Antragsteller ROMA KG
Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau

Bauart Rollladenkästen aus Kunststoffen und Dämmmaterial mit Montage-Anbindungsprofil

Produktbezeichnung PURO 2

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 16/06-A265-B1

Anbindung an	a _{sb}
Holzfenster	0,14 m ³ /[(hmdaPa) ^{0,65}]
Kunststofffenster	0,14 m ³ /[(hmdaPa) ^{1,00}]



Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
24.02.2017

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter