



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 16/10-A452-Z1

Version 1.de

Prüfung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2000-09

Antragsteller

ROMA KG
Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau

Bauart

Entwässerungsendstücke aus Kunststoff für Rollladenführungsschienen

Produktbezeichnung

Entwässerungsendstück

Klassifizierung



gemäß Prüfbericht Nr. 16/10-A452-B1
EN 1027 Schlagregendichtheit
Entwässerungsendstück mit Alu-Schiene

schlagregendicht
bis 900 Pa

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
24.02.2017

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter