

## KURZBERICHT NR. 16/12-A573-K25

Version 2.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

**Antragsteller** ROMA KG  
 Ostpreußenstraße 9  
 89331 Burgau

**Bauart** Rollladenkasten aus Polyurethan (PUR)

**Produktbezeichnung** PURO 2.XR

**Maße** Kastenhöhe: ca. 290 mm  
 Kastentiefe: ca. 300 mm  
 Kastenbreite: ca. 1230 mm  
 (Gutachtliche Übertragung der Ergebnisse  $R_w$  in dB auf Basis der durchgeführten Messungen)

**Prüfbericht** Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B2 Version 2.de vom 08.05.2017

**Ergebnis** Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$  gemäß Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B2 Version 2.de vom 08.05.2017 und der darin enthaltenen Gutachtlicher Stellungnahme



Gutachtliche Übertragung der Schalldämm-Maße auf weitere Kastengrößen R in (dB)			
System	Kastengröße	Standard	
		Panzer oben	Panzer unten
PURO 2.XR	300x290	42	45

**Gültigkeit** Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen  
 08.05.2017

Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald  
 Sachbearbeiter