



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

KURZBERICHT NR. 16/12-A573-K14

Version 2.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

Antragsteller ROMA KG
 Ostpreußenstraße 9
 89331 Burgau

Bauart Rollladenkasten aus Polyurethan (PUR) mit Schwerfolie

Produktbezeichnung PURO 2

Maße Kastenhöhe: ca. 280 mm
 Kastentiefe: ca. 300 mm
 Kastenbreite: ca. 1230 mm
 (Gutachtliche Übertragung der Ergebnisse R_w in dB auf Basis der durchgeführten Messungen)

Prüfbericht Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B1 Version 2.de vom 08.05.2017

Ergebnis Bewertetes Schalldämm-Maß R_w gemäß Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B1 Version 2.de vom 08.05.2017 und der darin enthaltenen Gutachtlichen Stellungnahme



Gutachtliche Übertragung der Schalldämm-Maße auf weitere Kastengrößen R in (dB)			
System	Kastengröße	Schwerfolie auf Revisionsdeckel	
		Panzer oben	Panzer unten
PURO 2	300x280	38	42

Gültigkeit Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 08.05.2017

Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald
 Sachbearbeiter