



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
 Rollläden • shutters  
 Türen + Tore • doors  
 Fassaden • curtain walling  
 Baubeschläge • building hardware

## KURZBERICHT NR. 16/12-A573-K6

Version 2.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

**Antragsteller** ROMA KG  
 Ostpreußenstraße 9  
 89331 Burgau

**Bauart** Rollladenkasten aus Polyurethan (PUR) mit Schwerfolie

**Produktbezeichnung** PURO 2

**Maße** Kastenhöhe: ca. 280 mm  
 Kastentiefe: ca. 420 mm  
 Kastenbreite: ca. 1230 mm  
 (0,38 m<sup>2</sup> lichte Öffnung in der Wand, zur Berechnung von unten angegebenem  $R_w$ )

**Prüfbericht** Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B1 Version 2.de vom 08.05.2017

**Ergebnis** Bewertete Normschallpegeldifferenz  $D_{n,e,w}$  mit Spektrum-Anpassungswerten und bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$



PrüfungNr.:	Zustand	Ausführung	$D_{n,e,w}$ (C; $C_{tr}$ ) in dB	$R_w$ in dB
16/12-A573-P5-M3 (PURO 2 420x280)	Panzer oben	Schwerfolie auf Revisionsdeckel	55 (-1; -4)	40
16/12-A573-P5-M4 (PURO 2 420x280)	Panzer unten	Schwerfolie auf Revisionsdeckel	58 (-1; -5)	43

## Gültigkeit

Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen



*Matthias Demmel*

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 Prüfstellenleiter

Stephanskirchen  
 08.05.2017

*Michael Ewald*

Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald  
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 AG Traunstein HRA 8871  
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
 phG PfB Verwaltungs GmbH  
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
 www.pfb-rosenheim.de  
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
 Steuer-Nr.: 156/172/13009  
 USt-IdNr.: DE245353602



Anerkannte Prüfstelle  
 Landesbauordnung  
 BAY 33  
 Notified Body  
 No. 1644