



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
 Rollläden • shutters  
 Türen + Tore • doors  
 Fassaden • curtain walling  
 Baubeschlüsse • building hardware

## KURZBERICHT NR. 16/12-A573-K32

Version 3.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

### Antragsteller

ROMA KG  
 Ostpreußenstraße 9  
 89331 Burgau

### Bauart

Rollladenkasten aus Polyurethan (PUR)

### Produktbezeichnung

PURO 2.XR-130er Öffnung

### Maße

Kastenhöhe: ca. 260 mm  
 Kastentiefe: ca. 360 mm  
 Kastenbreite: ca. 1230 mm  
 (Gutachtliche Übertragung der Ergebnisse  $R_w$  in dB auf Basis der durchgeführten Messungen)

### Prüfbericht

Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B3 Version 3.de vom 29.05.2017

### Ergebnis

Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$  gemäß Prüfbericht Nr. 16/12-A573-B3 Version 3.de vom 29.05.2017 und der darin enthaltenen Gutachtlicher Stellungnahme



Gutachtliche Übertragung der Schalldämm-Maße auf weitere Kastengrößen R in (dB)			
System	Kastengröße	Standard	
		Panzer oben	Panzer unten
PURO 2.XR 130	360x260	44	43

### Gültigkeit

Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen  
 29.05.2017

Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald  
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 AG Traunstein HRA 8871  
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
 phG PfB Verwaltungs GmbH  
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
 www.pfb-rosenheim.de  
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
 Steuer-Nr.: 156/172/13009  
 USt-IdNr.: DE245353602



Anerkannte Prüfstelle  
 Landesbauordnung  
 BAY 33



Notified Body  
 No. 1644